

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00298

Серия ВУ № **0031320**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а. Аттестат аккредитации от 24.07.2009 № ВУ/112 033.01, тел. +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, e-mail: rcce@mchs.gov.by.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «РовалэнтИнвестГрупп», зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192811808, место нахождения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Солтыса, д. 187, корпус 8; телефон: +375 17 368 16 80, e-mail: rig@rovalant.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «РовалэнтИнвестГрупп», место нахождения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Солтыса, д. 187, корпус 8.

**ПРОДУКЦИЯ** Приборы приемно-контрольные пожарные и управления серии «А24» исполнений: А24/2Е; А24/4Е; А24/6Е; А24/8Е (перечень компонентов, модулей и принадлежностей в приложении № 1 к сертификату соответствия, бланк ВУ № 0025269).

ТУ ВУ 192811808.003-2018 «Приборы приемно-контрольные пожарные и управления серии «А24», серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8531103000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 11.11.2022;

протоколов испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042, от 17.11.2022 №№ 04-52/923П, 04-52/924П; Испытательного центра «БелГИСС» Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0085, от 23.12.2022 № 38253 ЭМС.

Схема сертификации: 1с

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Примененные стандарты – СТБ 11.14.01-2006 «Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Приборы управления пожарные. Общие технические условия» п.п. 5.1.2.1 – 5.1.2.6, 5.1.3 – 5.1.10, 5.1.13, 5.1.15 – 5.1.18, 5.2, 5.4.1 – 5.4.6, 5.4.9 – 5.4.12, 7.1 – 7.7, 8.1, 8.3 – 8.7, 9.1, 9.3, 10.3 – 10.10, 11.1; ГОСТ 30737-2001 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» п.п. 5.2.1, 5.2.3 – 5.2.5, 5.2.5.1 – 5.2.5.6, 5.2.6, 5.2.6.1, 5.2.6.2, 5.2.7, 5.2.7.1, 5.2.7.2, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.11, 5.2.13 – 5.2.19, 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4 – 5.5.11, 6.4 – 6.6.

Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00254 от 19.01.2023.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.05.2023 ПО 18.01.2028 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Мельникова Марина Сергеевна

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Анискович Артём Вячеславович

Приложение № 1

к сертификату соответствия № **ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00298 от 18.05.2023**  
Листов 1 Лист 1

**Приборы приемно-контрольные пожарные и управления серии «А24»  
исполнений: А24/2Е; А24/4Е; А24/6Е; А24/8Е  
ТУ ВУ 192811808.003-2018**

**Перечень компонентов, модулей и принадлежностей**

№ п/п	Наименование и обозначения компонентов, модулей и принадлежностей
1	Приборы приемно-контрольные пожарные и управления серии «А24» исполнений: А24/2Е; А24/4Е; А24/6Е; А24/8Е
2	Релейный модуль РМ-А24/3
3	Выносная панель управления ВПУ-А24/700
4	Панель индикации и управления базовая ПИУ-А24Б
5	Панель индикации и управления расширения ПИУ-А24Р
6	Панель индикации и управления автоматикой ПИУ-А24А
7	Модуль расширения МР-А24/8
8	Модуль расширения МР-А24/16
9	Бокс аккумуляторный БА-18
10	Репитер Р485
11	Блок управления нагрузками силовой БУН1-12С
12	Блок управления нагрузками БУН3-12

Руководитель (уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мельникова Марина Сергеевна

Анискович Артём Вячеславович