



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00277

Серия ВУ № **0028344**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а. Аттестат аккредитации от 24.07.2009 № ВУ/112 033.01, тел. +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, e-mail: rccc@mchs.gov.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РовалэнтИнвестГрупп», зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192811808, место нахождения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Солтыса, д. 187, корпус 8, помещение № 100; телефон: +375 17 368 16 80, e-mail: rig@rovalant.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РовалэнтИнвестГрупп», место нахождения: Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Солтыса, д. 187, корпус 8, помещение № 100; место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 220018, г. Минск, ул. Шаранговича д. 19, комн.5.

ПРОДУКЦИЯ Модуль релейный адресный РМ2-ХР777, модуль релейный силовой адресный РМ2-ХР777(С), ТУ РБ 190285495.003-2003 «Система пожарной сигнализации адресная АСПС 01-33-1311», серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531809500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 11.11.2022; протоколов испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042), от 23.12.2022 № 04-52/1051П; Испытательного центра «БелГИСС» Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0085), от 13.02.2023 № 38621 ЭМС, от 03.04.2023 № 38787 ЭМС.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Примененные стандарты – СТБ 11.14.01-2006 «Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Приборы управления пожарные. Общие технические условия» п.п. 5.1.2.1 а), 5.1.2.2 в), ж), 5.1.2.3 б), е), 5.1.2.4 б), 5.1.2.5 а), в), 5.1.2.6 а), 5.1.4, 5.1.10, 5.1.15, 5.4.1 – 5.4.4, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6 (пункты 5.1, 6.1 СТБ EN 55022-2012), 8.1, 8.3 – 8.7, 9.1, 10.6 – 10.10.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.04.2023 ПО 05.04.2028 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Анискович Артём Вячеславович