

**Извещатель охранный
комбинированный
ИО327-2/2 «S1000-R(штора)»
Руководство по эксплуатации**

РПОИВ 199330.000-01 РЭ

Редакция 1.4

 январь 2026 г.
г. Минск

*Настоящее Руководство по эксплуатации (далее – РЭ)
является объединенным документом с паспортом на
изделие*

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Извещатель охранный комбинированный ИО327-2/2 «S1000-R(штора)» (далее – извещатель или S1000-R(штора)) предназначен для применения в электронных системах охранной сигнализации для обнаружения движения нарушителя в охраняемой зоне и выдачи сигнала тревоги.




Рис. 1. Внешний вид извещателя

-2-

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Извещатель ИО327-2/2 «S1000-R(штора)»	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Упаковка	1 шт

4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

напряжение питания, В:	9...16
максимальный потребляемый ток (при U = 12 В), не более мА:	
в дежурном режиме	40
в режиме тревоги	50
характеристики релейных выходов:	N.C.
30 В/100 мА, (10...47) Ом	
максимальная дальность действия, не менее м:	15
чувствительность к скорости движения в зоне обнаружения, м/с	0,3...3
угол обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости, град.:	8
высота установки, м:	1,8...2,4
длительность выдачи сигнала тревоги, не менее с:	2
время технической готовности, не более с:	60
время восстановления после тревоги, не более, с	10
количество информационных выходов	2
температура окружающей среды при эксплуатации, °C	-30...+50
относительная влажность воздуха, при температуре +25 °C, не более %:	98

-4-

степень защиты, обеспечиваемая
корпусом (код IP), не менее
габаритные размеры, мм:
вес, г:

 IP41
123×62×38
40

5 УСТРОЙСТВО

Внешний вид извещателя показан на рисунке 1.
Размещение, вид регулировочных, индикаторных
и других элементов извещателя на плате изображены
на рисунке 2.




Рис. 2. Внешний вид платы извещателя

-5-

6.2 Выбор места установки

Извещатель должен устанавливаться в местах,
наиболее подходящих для обнаружения нарушителя в
соответствии с параметрами зоны обнаружения (см.
рисунок 3).




Рис. 3. Вид зоны обнаружения извещателя

Примечание: зона обнаружения извещателя по МВ-
каналу не показана, т.к. ее параметры не
ограничивают значения зоны обнаружения по ИК-
каналу

- SA2.4(RES) – переключатель установки
чувствительности к внешней среде МВ-канала;
- VT1 – пироэлемент.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Эксплуатационные ограничения и внешняя среда

Эксплуатация извещателя должна осуществляться в
соответствии с требованиями настоящего РЭ.

**Внимание! Качество функционирования извещателя
не гарантируется, если уровни электромагнитных
помех в месте эксплуатации будут превышать
уровни, установленные ГОСТ 30379 для технических
средств, используемых в жилых, коммерческих и
легких промышленных установках.**

**Не рекомендуется установка извещателя в местах с
попаданием прямых солнечных лучей на линзу
извещателя, с сильными воздушными тепловыми
потоками, напротив железных дверей, возле зонков.**

-7-

Извещатель имеет два канала обнаружения:
- пассивный инфракрасный (далее – ИК-канал);
- активный микроволновой (далее – МВ-канал).

Принцип работы извещателя основан на
обнаружении движения нарушителя в охраняемой
зоне по его инфракрасному излучению (ИК-канал) и
отраженному микроволновому сигналу (МВ-канал).
Регистрация срабатывания извещателя
осуществляется по двум каналам обнаружения по
схеме «И».

По функциональной оснащенности и техническим
характеристикам извещатель относится к классу 1 по
ГОСТ Р 50777.

Извещатель предназначен для эксплуатации
внутри помещений и рассчитан на непрерывную
круглогодичную работу. Извещатель является
ремонтопригодным, восстанавливаемым изделием.

Извещатель не предназначен для установки и
эксплуатации во взрывоопасных зонах и
специальных средах по ГОСТ 24682.

2 ОСОБЕННОСТИ

- в качестве ИК - приемника используется
четверенный PIR-элемент;
- метод формирования изображения основан на
точном анализе размеров объекта и различия его
от фона;
- наличие температурной компенсации;
- извещатель имеет широкий диапазон
настройки чувствительности;
- характеристики извещателя не зависят от
условий окружающей среды.

-3-

Извещатель изготовлен в пластмассовом корпусе,
внутри которого установлена плата. Корпус состоит
из крышки, в котором установлена линза, и
основания корпуса.

На плате обозначены (см. рисунок 2):

- XS1 (-12V+) – клеммы подключения напряжения
питания;
- XS2 (RELAY) – клеммы подключения шлейфа
сигнализации;
- XS2 (EOL) – свободная клемма (например, для
подключения оконечного резистора);
- XS3 (TAMP) – клеммы подключения тамперного
шлейфа;
- XS3 (EOL) – свободная клемма;
- SA1 – датчик вскрытия корпуса (тампер);
- R11 (PIR) – потенциометр регулировки
дальности обнаружения по ИК-каналу
- R28 (MW) – потенциометр регулировки
дальности обнаружения по МВ-каналу;
- SA1 – датчик вскрытия корпуса;
- HL1 (PIR) – светодиод индикации тревоги ИК-
канала;
- HL2 (ALARM) – светодиод индикации сигнала
«Тревога»;
- HL3 (MW) – светодиод индикации тревоги МВ-
канала;
- SA2.1 (PET) – не используется;
- SA2.2(PIR) – переключатель установки
чувствительности к внешней среде ИК-канала;
- SA2.3(LED) – переключатель
включения/выключения светодиодов HL1-HL3;

-6-

6.3 Требования к размерам провода

Ниже указаны рекомендуемые размеры
подключаемых к извещателю проводов в
зависимости от расстояния между извещателем и
прибором:

длина провода, до, м	200	300	400	800
диаметр провода, не менее, мм	0,5	0,75	1,0	1,5

6.4 Установка извещателя

Монтаж извещателя производится в следующем
порядке:

- вскрыть упаковку;
- проверить комплектность (см. п. 3 настоящего
РЭ);
- произвести внешний осмотр извещателя и
убедиться в отсутствии механических повреждений,
которые могут повлиять на его работоспособность.
Особое внимание следует обратить на отсутствие
повреждений линзы;
- открутить винт в нижней части корпуса
извещателя и аккуратно снять крышку;
- открутить винт и снять печатную плату;

-9-

-8-

- вскрыть необходимые отверстия для монтажа (см. рисунок 4):

- A - отверстия для проводов;
 - Б - отверстия для установки на стене;
 - В - отверстия для установки в углу.
- установить крепеж для извещателя на стене или в углу;
 - при помощи шурупов закрепить корпус извещателя;
 - установить на место печатную плату;
 - подключить провода к клеммам подключения в соответствии с их назначением (см. рисунок 2);
 - установить переднюю крышку.




Рис. 4. Внешний вид внутренней стороны основания корпуса извещателя

-10-

7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже и эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать требования ТКП 181 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», ТКП 427 «Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации».

Не допускается установка и эксплуатация извещателя во взрывоопасных зонах, характеристика которых приведена в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ).

К работам по монтажу и техническому обслуживанию извещателя должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию.

Извещатель не является источником опасности ни для людей, ни для защищаемых материальных ценностей. По способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0

Внимание! При установке и снятии извещателя необходимо соблюдать правила производства работ на высоте

-11-

- проверку провести в пределах всей зоны обнаружения при различных направлениях движения;
- перед каждым тестом необходимо выдержать время около 10 с для стабилизации извещателя.

В случае отсутствия срабатываний извещателя провести настройку параметров зоны обнаружения извещателя по п. п. 8.2 – 8.6 настоящего РЭ. При этом при изменении настроек извещателя после его включения необходимо повторно выполнить действия по пункту 8.1 настоящего РЭ.

После проведения проверки функционирования светодиоды HL1-HL3 можно отключить путем установки переключателя SA2.3 (LED) в положение «OFF».

8.2 Регулировка дальности обнаружения по ИК-каналу

Для регулировки дальности обнаружения извещателя по ИК-каналу используется потенциометр R11 (PIR) (см. рисунок 2).

Потенциометр позволяет установить дальность обнаружения по ИК-каналу приблизительно от 40% до 100% от максимальной. Заводская установка – 80% (среднее положение).

При вращении движка потенциометра по часовой стрелке дальность обнаружения увеличивается, против – уменьшается.

Срабатывание ИК-канала контролируется по загоранию зеленым цветом светодиода HL1 (см. рисунок 2) при движении в зоне обнаружения.

После регулировки дальности обнаружения необходимо провести проверку функционирования по пункту 8.1 настоящего РЭ.

-13-

8.3 Регулировка дальности обнаружения по МВ-каналу

Для регулировки дальности обнаружения извещателя по МВ-каналу используется потенциометр R28 (MW) (см. рисунок 2).

Потенциометр позволяет установить дальность обнаружения по МВ-каналу приблизительно от 60% до 100% от максимальной. Заводская установка – 80% (среднее положение).

При вращении движка потенциометра против часовой стрелки дальность обнаружения увеличивается, по часовой – уменьшается.

Срабатывание МВ-канала контролируется по загоранию желтым цветом светодиода HL3 (см. рисунок 2) при движении нарушителя в зоне обнаружения.

После регулировки дальности обнаружения необходимо провести проверку функционирования по пункту 8.1 настоящего РЭ.

8.4 Установка чувствительности ИК-канала к внешней среде

В целях уменьшения вероятности ложных тревог в различной помеховой обстановке (возможность появления тепловых потоков воздуха, непреднамеренной засветки и пр.) в извещателе реализована функция установки чувствительности.

Для установки чувствительности ИК-канала к внешней среде используется переключатель SA2.2 (PIR): переключатель в положении «ON» – чувствительность высокая (стабильная окружающая среда);

-14-

После транспортирования при отрицательных температурах воздуха извещатель перед включением должен быть выдержан в нормальных условиях в течение не менее 24 ч.

12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ

Гарантийный срок эксплуатации извещателя составляет 24 месяца с даты продажи или 27 месяцев с даты выпуска.

ООО «РовалэнтИнвестГрупп» гарантирует соответствие технических характеристик извещателя при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования. Срок службы извещателя – не менее 10 лет.

13 СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Содержание в изделии драгоценных металлов не требует учета при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608). Содержание цветных металлов в изделии не требует учета при списании и утилизации.

14 УТИЛИЗАЦИЯ

Извещатель не содержит в своей конструкции материалов опасных для окружающей среды и здоровья человека и не требует специальных мер при утилизации.

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ

Сертификат соответствия: № BY/I12 03.11.023.01 00371, действителен по 18.06.2030 г.

Декларация о соответствии: № BY/I12 11.01 TR020 000.00 41656, действительна по 25.05.2030 г.

-15-

8 ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

8.1 Проверка функционирования извещателя проводится в следующей последовательности:

- открутить винт в нижней части корпуса извещателя и аккуратно снять крышку;
- осмотреть плату извещателя. Переключатель SA2.3 (LED) должен быть установлен в положении «ON» (см. рисунок 2). Заводская установка – положение «ON»;
- закрыть крышку извещателя;
- подать питание на извещатель;
- по состоянию индикации (светодиоды HL1-HL3) убедиться, что извещатель перешел в режим тестирования (кратковременное поочередное включение светодиодов HL1-HL3 в течение 60 с). После окончания тестирования светодиоды должны погаснуть;
- медленно со скоростью от 0,3 до 3 м/с пройти поперек зоны обнаружения на максимально необходимой дальности;
- по световой индикации убедиться, что извещатель перешел в состояние «тревога» (светодиод HL2 загорится красным цветом постоянно на время более 2 с);

-12-

переключатель в положении «OFF» – чувствительность низкая (сложная помеховая обстановка). Заводская установка - положение «ON».

8.5 Установка чувствительности МВ-канала к внешней среде

В целях уменьшения вероятности ложных тревог в различной помеховой обстановке (наличие в зоне обнаружения извещателя источников СВЧ-излучения и других электромагнитных помех) в извещателе реализована функция установки чувствительности МВ-канала.

Для установки чувствительности МВ-канала к внешней среде используется переключатель SA2.4 (RES):

- переключатель в положении «ON» – чувствительность высокая (отсутствие помех);
- переключатель в положении «OFF» – чувствительность низкая (сложная помеховая обстановка).

Заводская установка - положение «ON».

Внимание! При установке переключателя SA2.4 (RES) в положение «OFF» при подаче питания на извещатель автоматически в течение 60 с происходит тестирование и подстройка параметров извещателя под параметры окружающей среды.

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание извещателя в процессе эксплуатации состоит из внешнего осмотра, чистки извещателя и проверки его работоспособности в соответствии с требованиями

-15-

технических нормативных правовых актов. Проверка функционирования и настройка извещателя должны проводиться по мере необходимости, а также в случаях произвольных срабатываний извещателя, но не реже одного раза в год.

10 МАРКИРОВКА

Маркировка на извещатель наносится на основание корпуса в виде этикетки. Извещатель имеет следующую маркировку:

- наименование и условное обозначение извещателя;
- страна, торговая марка и наименование предприятия-изготовителя;
- обозначение соответствия ТУ BY 192811808.025-2024;
- дату изготовления и заводской номер;
- степень защиты (IP) по ГОСТ 14254;
- диапазон напряжений питания;
- знаки обращения на рынке и соответствия стандартам Республики Беларусь.

11 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Извещатель должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, при температуре окружающего воздуха от -50 °C до +50 °C и относительной влажности воздуха до 93% при температуре +40 °C без конденсации влаги.

В помещениях для хранения извещателей не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Транспортирование извещателей может осуществляться любым видом транспорта с защитой от атмосферных осадков и пыли.

-16-

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель охранный комбинированный ИО327-2/2 «S1000-R(штора)» изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ BY 192811808.025-2024, государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер:

Дата выпуска:

Штами OTK:

Упаковщик:

Штами входного контроля:

Изготовитель: ООО «РовалэнтИнвестГрупп», Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Солтыса, 187/8, тел. (017) 368-16-80.

Техническая поддержка: при возникновении вопросов по эксплуатации изделия необходимо обращаться в организацию, в которой было приобретено данное изделие, или в ООО «РовалэнтИнвестГрупп»

WWW.ROVALANT.COM,
телефон/факс:(017) 368-16-80.

-18-

-17-